



PLANTA BAIXA COBERTURA
ESC. 1:50

PLANILHA DE MATERIAL		
ITEM	QT	DESCRIÇÃO
01	12	UNIDADE EVAPORADORA - MARCA FUJITSU (OU SIMILAR) - TIPO HIGH WALL - MODELO: ASB42BLG - CAP. 9.000BTU/H - BIFÁSICA - 220V - 60Hz
02	01	UNIDADE EVAPORADORA - MARCA FUJITSU (OU SIMILAR) - TIPO HIGH WALL - MODELO: ASB412LG - CAP. 12.000BTU/H - BIFÁSICA - 220V - 60Hz
03	02	UNIDADE EVAPORADORA - MARCA FUJITSU (OU SIMILAR) - TIPO HIGH WALL - MODELO: ASB41BLG - CAP. 18.000BTU/H - BIFÁSICA - 220V - 60Hz
04	01	UNIDADE EVAPORADORA - MARCA FUJITSU (OU SIMILAR) - TIPO HIGH WALL - MODELO: ASB424LG - CAP. 24.000BTU/H - BIFÁSICA - 220V - 60Hz
05	12	UNIDADE CONDENSADORA - MARCA FUJITSU INVERTER (OU SIMILAR) - TIPO HIGH WALL - MODELO: ADBR9BLG - CAP. 09.000BTU/H - BIFÁSICA - 220V - 60Hz
06	01	UNIDADE CONDENSADORA - MARCA FUJITSU INVERTER (OU SIMILAR) - TIPO HIGH WALL - MODELO: ADBR12LG - CAP. 12.000BTU/H - BIFÁSICA - 220V - 60Hz
07	02	UNIDADE CONDENSADORA - MARCA FUJITSU INVERTER (OU SIMILAR) - TIPO HIGH WALL - MODELO: ADBR18LG - CAP. 18.000BTU/H - BIFÁSICA - 220V - 60Hz
08	01	UNIDADE CONDENSADORA - MARCA FUJITSU INVERTER (OU SIMILAR) - TIPO HIGH WALL - MODELO: ADBR24LG - CAP. 24.000BTU/H - BIFÁSICA - 220V - 60Hz
09	02	VENTILADOR PARA EXAUSTÃO COM GRELHA FIXA E VENTILADORA SOBRE PRESSÃO - MARCA WESTALUX (OU SIMILAR) - MOD. VENTOMAT 150 - VAZÃO 150m³/h - 220V BIVOLT - 50W



GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ

SEIL - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

PARANÁ EDIFICAÇÕES

GERÊNCIA DE PROJETOS

PROPRIETÁRIO:

GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ

OBRA:

UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PORTE 1

LOCAL:

UNIDADE PADRÃO PARA O ESTADO DO PARANÁ

AUTOR DO PROJETO / REGISTRO PROF:

MEP-ARQUITETURA E PLANEJAMENTO LTDA-EPP

MUNICÍPIO:

CURITIBA-PR

ESCRITÓRIO REGIONAL:

CONSTRUÇÃO

PROJETO:

COBERTURA

REFERÊNCIA:

IMPLANTAÇÃO E COBERTURA

RESPONSÁVEL TÉCNICO / REGISTRO PROF:

MEP-ARQUITETURA E PLANEJAMENTO LTDA-EPP

DESENHO:

NICKOLAS

DATA:

MARÇO 2014

ESCALA DO DESENHO:

1:50

ARQUIVO:

043-14

AC

02 02